

Poziom porównawczy 170,00 m n.p.m.

Punkt	Rzędna terenu projektowanego	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna dna kanału	Zagłębienie dna kanału [m]	Długość trasy [m]
Sist.	189,96	189,96	188,50	1,46	0
S1	189,70	189,70	188,53	1,17	5
S2	190,30	190,30	188,72	1,58	43
S3	191,80	191,80	190,21	1,59	66
S4	193,80	193,80	191,30 192,21	2,50 1,59	80
S5	196,00	196,00	193,00 194,41	3,00 1,59	92
S6	198,90	198,90	196,64 196,71	2,26 2,19	119
T1	200,00	200,00	197,38	2,62	127
S7	202,70	202,70	199,94	2,76	155
S8	203,10	203,10	200,60 201,51	2,50 1,59	186
S9	205,70	205,70	203,24 203,67	2,46 2,03	217
T2	205,70	205,70	203,90	1,80	226
S10	206,70	206,70	204,45	2,25	248
S11	207,50	207,50	204,98 205,20	2,52 2,30	281
T3	208,30	208,30	205,85	2,45	298
S12	208,50	208,50	206,26	2,24	309

Odcinek	Odległości [m]	Średnice, materiał	Spadek
Sist. – S1	5	PVC-U_SDR34_I 200×5,9	0,6 %
S1 – S2	38	PVC-U_SDR34_I 200×5,9	0,5 %
S2 – S3	23	PVC-U_SDR34_I 200×5,9	6,6 %
S3 – S4	14	PVC-U_SDR34_I 200×5,9	7,9 %
S4 – S5	12	PVC-U_SDR34_I 200×5,9	6,6 %
S5 – S6	28	PVC-U_SDR34_I 200×5,9	8,0 %
S6 – T1	7	PVC-U_SDR34_I 200×5,9	9,0 %
T1 – S7	28		
S7 – S8	31	PVC-U_SDR34_I 200×5,9	2,2 %
S8 – S9	31	PVC-U_SDR34_I 200×5,9	5,5 %
S9 – T2	9	PVC-U_SDR34_I 200×5,9	2,5 %
T2 – S10	22		
S10 – S11	33	PVC-U_SDR34_I 200×5,9	1,6 %
S11 – T3	17	PVC-U_SDR34_I 200×5,9	3,9 %
T3 – S12	11		

Biuro Projektów i Nadzorów
w Budownictwie
BRANŻA SANITARNA
mgr inż. Roman Lesiak

Sznurki 114 c
83-324 Brodnica Górna
tel. kom.: 695-401-525

Obiekt: Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej przez dz. nr 210/31, 210/25 z przyłączami kanalizacyjnymi do dz. nr 210/27,210/29,210/7,210/22, 210/8,210/21,210/9,210/20,210/10,210/19,210/11,210/18,210/12, 486,210/13,210/14 oraz przepięcie dz. nr 210/15 w miejscowości Puzdrowo Gm. Sierakowice

Treść: Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kartuska 12 83-340 Sierakowice

Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

Data: 2016	Skala: 1:500	Rys.: nr 2

Opracowanie: mgr inż. Roman Lesiak upr. nr 3580/GD/88

Sprawdził: mgr inż. Jerzy Pomałecki upr. nr POM/0047/POOS/09