

UWAGA:

1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTÓRYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE, NALEŻY WYKONAĆ METODĄ PRZECISKU KIERUNKOWEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU

2. WSZYSTKIE STUDNIE POZA OZNACZONYMI JAKO DN 1200 mm (STUDNIE BETONOWE), NALEŻY WYBUDOWAĆ JAKO STUDNIE DN 400 mm Z TWORZYW SZTUCZNYCH

3. KASKADY WYKONAĆ Z RUR DN 160

4. KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W MIEJSCACH KRZYŻOWAŃ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI ZABEZPIECZYĆ RURAMI DWUDZIELNYMI

Oznaczenia otworów geotechnicznych

65 - Nr otworu

- Gp - gliny piaszczyste i pylaste
- Pd - piasek drobny
- Ps - piasek średni
- Ps/ż - piasek średni ze żwirem
- py - pył
- nN - nasyp
- nt - namuły torfiaste
- Ż - żwir

TELSYSTEM®
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji spółka z o.o.
ul. Świętopełka 9
80-361 Gdańsk

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ
ODCINEK S110 – S117 i S109 – S109/7

Rys. 3
TS-511-PW-029-P

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE
ETAP II cz.II – RĘBIENICA, TUCHLINO – ETAP II

Skala: 1:200/1000
Arkusz : 1
Arkuszy : 1

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Autorzy projektu	inż. Sławomir Szurman upr. nr 287/Gd/2002	07.2009	
		mgr inż. Marian Piotrowski upr. nr 2388/Gd/86	07.2009	
	Sprawdził:	mgr inż. Lech Mrowicki upr. nr 251/Gd/73	07.2009	