





Uziom otokowy Fe-Zn 25x4mm



Uwagi i oznaczenia:

- na kominach pręt stalowy Fe-Zn 10mm, L=1m
- zwody poziome wykonąć drutem stalowym Fe-Zn 8mm na wysięgnikach
- zwody pionowe wykonąć drutem stalowym Fe-Zn 8mm na wysięgnikach
- połączenie zacisków kontrolnych ZK z uziomem otokowym
- wykonać płaskownikiem Fe-Zn 30x4mm
- ZK zacisk kontrolny
- rynny i inne elementy metalowe konstrukcji dachu
- połączyć z przewodem odprowadzającym

<div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div><i>mgr inż. Krzysztof Pinkert</i></div></div>			
77-100 BYTÓW ul. Jana Pawła II 7/3 tel. 602217314			
TEMAT: ROZBUDOWA WŁĘCIA WODY w m. GOMULINO dz. nr 642/4			
INWESTOR: P. W. i K. Sp. z o.o. ul. Kartuska12 83-340 Sierckowice			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	SKALA:
mgr inż. MAREK PIEPRZNIK	AN/8346/75/82		1:50
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	
inż. KRZYSZTOF PINKERT	—		
NAZWA RYSUNKU:			DATA: PAŹDZIERNIK 2014
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ			RYS. NR
E-3			