


Układ sieci TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa przez samoczynne
wyłączenie zasilania przez urządzenia przetężeniowe oraz
wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$



LEGENDA:

--- bednarka FeZn 30x4

RZUT PRZYZIEMIĄ - GSW

SKALA 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. Krzysztof Łopato

77-100 BYTÓW ul. Jana Pawła II 7/3 tel. 602217314

TEMA: ROZBUDOWA WŁĘCIA WODY w m. SULECZNO
INWESTOR: P. W. I. K. Sp. z o.o. ul. Kartuski 12 83-340 Siedlce

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIENI: PODPIS: SKALA: 1:50
mgr inż. MAREK PIEPRZNIK AN/8346/75/82

OPRACOWAŁ: NR UPRAWNIENI: PODPIS: DATA: 12/02/2014
mgr inż. KRZYSZTOF PIKIERT

NAZWA PRZYSŁUKU: RZUT PRZYZIEMIĄ SUW – GSW

E-2