



Gdańsk, 2008-08-06

UWhm-514-14-0196a/2008/PP6877/PW-3775

Biuro Usług Projektowych
i Nadzoru Budowlanego
80-007 GDAŃSK
ul. Trakt Św. Wojciecha 391

dot.: przejście kanalizacji ciśnieniowej pod rzeką Słupią w km 131+775 (wg oprac. IMGW Gdynia „Wyznaczenie granic obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią ...”)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku pozytywnie opiniuje rozwiązania techniczne przejścia przez rzekę Słupię kanalizacją ciśnieniową PE Ø 90 met. przewiertu sterowanego.

Ustala się następujące warunki wykonania przejścia:

- przejście winno być wykonane zgodnie z załączonym profilem podłużnym, tj. rzędna dna rury w środku rzeki: 142,35m npm, przy brzegach 142,95 m npm
- termin prac należy zgłosić do Zarządu Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego w Tczewie
- miejsce przejścia należy oznakować słupkami znacznikowymi po obu stronach rzeki oraz znakiem A-6 na jednym brzegu (tj. zakazu kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny – wg „Przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych” Dz.U. nr 212 poz. 2072 z 2003r)
- po zakończeniu prac do Zarządu Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego w Tczewie należy dostarczyć 1 egz. dokumentacji powykonawczej z określeniem rzędnych przewodu pod dnem rzeki)
- zastrzega się, że w przypadku erozji skarp rzeki, zagrażającej sieci, wykonanie zabezpieczenia skarp wykona inwestor kanalizacji na własny koszt
- w przypadku konieczności ustalenia strefy ochronnej kabla wnioski o jej ustalenie winien być zawarty w operacie wodnoprawnym (a następnie z RZGW Gdańsk winna być zawarta umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami).

Niniejsza opinia nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

07-08-2008

Rozdzielnik:

Wysłano.....

1. Adresat
2. ZZŻiRPW
3. UW

Z-ca DYREKTORA

inż. Henryk Jatzczak

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
80-804 Gdańsk ul. F. Rogaczewskiego 9/19
Tel.: (058) 326 18 88 fax: (058) 326 18 89

NIP:957-00-27-503

Regon:190536641

www.rzgw.gda.pl www.bip.rzgw.gda.pl

Zarząd Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego
z siedzibą w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Wodna 14
Tel.: (058) 531 20 16 fax: (058) 531 20 87, 530 41 21

Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej
z siedzibą w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Klonowica 7
Tel.: (056) 65 778 40 fax: (056) 65 778 44